

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307828383

发证日期: 2023 年 08 月 21 日

有效期至: 2031 年 07 月 15 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流动作断路器 NXBLE-125,NXB LG-125 ;Ui :500V ;Uimp :4kV ;Ue :AC208V/220V/230V/240V(1P+N、 2P) , AC208V(3P、3P+N、4P) , AC380V/400V/415V(3P、3P+N、4P) ; In : 63A,80A,100A,125A ;过电流脱扣器类型 :热磁式 ;Ics=7.5kA ,Icu=10kA ;频率 :50/60Hz ; I Δ n : NXBLE-125 (AC 型) 、 NXB LG-125 (AC 型) : 0.03A,0.05A,0.075A,0.1A,0.3A ; NXBLE-125 (A 型) : 0.03A,0.1A,0.3A ; I Δ m : 2.5kA ;选择性类别 : A 类 ;漏电脱扣器的 类型 : 电子式 ;极数 : NXBLE-125 : 1P+N (1 个保护极 , N 极常通) ,2P,3P,3P+N (3 个 保护极,N 极常通) ,4P ; NXB LG-125 : 1P+N (1 个保护极 , N 极常通) ,2P ;其中 1P+N、 3P+N 不适用于隔离 ; 2P,3P,4P 适用于隔离
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心