

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307829320

发证日期: 2021 年 05 月 26 日

有效期至: 2031 年 05 月 26 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 万能式断路器
NXA40N、NXA40N/4、NXA40N/NE、NXA40N/4NE、NXAF40N、NXAF40N/4 ; 详情见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆钢

陆钢

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307829320

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号: NXA40N、NXA40N/4、NXA40N/NE、NXA40N/4NE、NXAF40N、NXAF40N/4

额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;

额定绝缘电压(Ui):1000V;

额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V, AC440V/AC525V/AC690V ;

额定电流(In): 3200A、3600A、4000A;

过电流脱扣器类型:电子式;

Ics=80kA(AC380V/AC400V/AC415V), 65kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Icu=80kA(AC380V/AC400V/AC415V), 65kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Icw=65kA/1s(AC380V/AC400V/AC415V),

65kA/1s(AC440V/AC525V/AC690V);

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

辅助触头(本体): 4NO4NC,6NO6NC;

Ui: 415V;

Ith: 6A;

Ue/Ie: AC-15: Ue/Ie:AC415V/0.75A, AC240V/1.3A;

DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;

型号解释:



中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307829320

第2页 共2页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:



附件



中国质量认证中心