



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2021CQC107502-844124
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJ20-10

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



| | |
|---|---|
| 样品名称: 交流接触器 型 号: CJ20-10 商 标: / 样品数量: 10 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-08-27 完成日期: 2021-10-09 | 委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号 |
| 试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。 | |
| 本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJ20-10; Uimp: 8kV; Ui: AC690V; Ith: 10A; Ue: AC-1: AC220V/380V/660V, Ie: 10A; Ue: AC-3: AC220V/380V, Ie: 10A; Ue: AC660V, Ie: 5.2A; Ue: AC-4: AC220V/380V, Ie: 10A; Ue: AC660V, Ie: 5.2A; Us: AC24, 36, 48, 110, 127, 220, 380, 415, 440, 480, 660V 50Hz 4P; 配用的辅助触头: 2NO2NC; Ith: 10A; Ue/Ie: AC-15: AC380V/0.26A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.14A | |
| 主检: 高吉群 | 日期: 2021-10-09 |
| 审核: 陈圣杰 | 日期: 2021-11-10 |
| 签发: 严平 | 日期: 2021-11-11 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> 备注: 1.变更情况: (详见附页); 2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 00901-A2016CCC0304-2426281(A2016CCC0304-2426281); 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所; 4.原证书编号: CQC2002010304009789; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统)。 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。 </div> <div style="text-align: center;">  福建产品质量检验研究院 2021 年 11 月 11 日 </div> </div> | |

