



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304635715

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰接触器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇蟾东工业区车站路1028号

**产品名称和系列、型号、规格**

防尘交流接触器

NCX1-40、NCX1-50、NCX1-65； $U_{imp}$ :8kV； $U_i$ :690V； $I_{th}$ =70A（NCX1-40），80A（NCX1-50，65）；  
NCX1-40： $U_e/I_e$ :AC220V/40A、AC380V/40A、AC660V/34A；NCX1-50： $U_e/I_e$ :AC220V/50A、  
AC380V/50A、AC660V/39A；NCX1-65： $U_e/I_e$ :AC220V/65A、AC380V/65A、AC660V/42A；使用类  
别：AC-3； $U_s$ :AC380V、AC220V、AC127V、AC110V、AC36V、AC24V，50Hz；级数：3P；IP50（接  
线端子除外）；配用的辅助触头：1NO1NC； $U_{imp}$ :6kV； $U_i$ :690V； $I_{th}$ =10A；AC-15： $U_e$ :AC380V/220V，  
 $I_e$ :0.95A；DC-13： $U_e$ :220V/110V， $I_e$ :0.15A

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月30日 有效期至：2029年05月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

