



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645655

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

NM3FC-250、NM3RC-250 U_{imp} :8kV; U_i :1000V U_e : AC380V/AC400V/AC415V; I_n :50A、63A、80A、100A、125A、160A、200A、250A ($0.4I_n \sim 1.0I_n$ 连续可调) 过电流脱扣器类型: 电子式; 额定短路分断能力: C 型: (AC380V/AC400V/AC415V) I_{cs} =36kA, I_{cu} =36kA; S 型: (AC380V/AC400V/AC415V) I_{cs} =36kA, I_{cu} =50kA; 适用频率: 50Hz; 选择性类别: A 类; 极数: NM3FC-250: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭, 产品不适用于隔离); NM3RC-250: 3P (产品适用于隔离); 额定短时耐受电流: I_{cw} =3kA/1s 配用的辅助触头: U_i :500V; I_{th} :5A; 1NO+1NC, 2NO+2NC; AC-15: U_e/I_e : AC110V/5A、AC240V/4A、AC415V/2A; DC-13: U_e/I_e : DC110V/0.25A、DC220V/0.25A; 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 06 月 20 日 有效期至: 2029 年 06 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645655

证书附页：第 1 页 共 1 页

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

塑料外壳式断路器的型号及其含义如下：

N M 3 FC - 250 □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ①企业特征代号
- ②塑料外壳式断路器
- ③设计序号
- ④功能代号：FC-具有远程控制功能(3P+N)、RC-具有远程控制功能(3P)
- ⑤壳架等级 (A)
- ⑥短路分断能力级别代号：C、S

备注：NM3FC-250 有基本型和高级型两种产品。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司