



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305664537

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

NZ7-125; Ui:800V(主),300V(控); Uimp:8kV(主),4kV(控); Ue:AC400V;
Ie:16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A; 使用类别:AC-33B,AC-33iB; Icm(峰值):S:73.5kA,H:105kA,R:187kA; Icn:S:35kA,H:50kA,R:85kA; 转换方式:ATSE; 电器级别:CB级;
外壳防护等级:IP30(工作面); 极数:3P,4P. 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年07月26日 有效期至: 2029年07月25日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305664537

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号的解释:

N Z 7 □ - □ □ / □ □ □



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司