

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2023980305000178


浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	热过载继电器
产品系列、型号、规格:	NR4-63G、NXR-63、NR4-180G、NXR-180; 详见附件
依据的标准:	GB/T 14048.4-2020
生产企业名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址:	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-09-05  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980305000178



产品系列、型号、规格(附件):

NR4-63G, NXR-63, NR4-180G, NXR-180;  
Uimp: 6kV; Ui: 690V(NR4-63G, NXR-63), 1000V(NR4-180G, NXR-180);  
Ue: AC690V(NR4-63G, NXR-63), AC1000V(NR4-180G, NXR-180);  
NR4-63G, NXR-63: Ie: 1-1.6A, 1.6-2.5A, 2.5-4A, 4-6A, 5.5-8A, 7-10A, 9-13A, 12-18A, 17-25A, 23-32A, 30-40A, 37-50A, 48-63A;  
NR4-180G, NXR-180: Ie: 55-80A, 63-90A, 80-110A, 90-120A, 110-135A, 120-150A, 135-160A, 150-180A;  
脱扣级别: 10A; 3P; IP20(正前侧)(NR4-63G, NXR-63); IP00(NR4-180G, NXR-180);  
配用辅助触头(本体): 1NO, 1NC; Ui: 690V, Uimp: 6kV, Ith: 5A, AC-15: Ue/Ie: AC220/230V/2.7AAC380/400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.2A;


型号解释:



联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-09-05  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。