



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307674707

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电源电器有限公司
浙江省温州经济开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

漏电保护器

NJL2-630Y、NJL2-400Y Ue：AC400V；Ui：1000V；In：630A（315A~630A）可调、400A（200A~400A）可调；过电流脱扣器类型：电子式；Ics：42kA；Icu：65kA；Icw：8kA/1s；IΔn：100mA、200mA、300mA、400mA、500mA、600mA、800mA、1000mA 分级调节/AC型；漏电脱扣器的类型：电子式；IΔm：25%Icu；使用类别：B；自动重合闸时间：20s~60s；极数：3P+N（三个保护极，带不可开断中性线）

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月13日 有效期至：2029年08月12日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

