



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639093

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

NC5NE-320S, NC5NE-320S/N, NC5NE-360S, NC5NE-360S/N; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月06日 有效期至: 2029年06月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639093

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NC5NE-320S, NC5NE-320S/N, NC5NE-360S, NC5NE-360S/N

Uimp: 12kV;

Ui: 1250V;

Ith: 320A (NC5NE-320S, NC5NE-320S/N), 360A (NC5NE-360S, NC5NE-360S/N);

使用类别: AC-1;

Ue: AC 220V/230V, AC 380V/400V, AC 660V/690V;

NC5NE-320S, NC5NE-320S/N:

AC-1: Ue/Ie: AC 220V/230V/320A, AC 380V/400V/320A, AC 660V/690V/320A;

NC5NE-360S, NC5NE-360S/N:

AC-1: Ue/Ie: AC 220V/230V/360A, AC 380V/400V/360A, AC 660V/690V/360A;

Us: AC 48V, 110V, 127V, 220V, 230V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V, 50Hz, 50/60Hz;

AC/DC 110V~127V, 220V~240V, 380V~415V, 50/60Hz;

极数: 3P;

配用的辅助触头 (外置):

NCF1-11C (已获证, 证书编号为: CQC2015010305819787);


1NO1NC;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC 220V/230V/2.7A, AC 380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC 220V/0.3A

3.3 型号的解释:



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司