



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639823

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

家用交流接触器

NCH8-20/40, NCH8-20/22, NCH8-20/31;
NCH8-25/40, NCH8-25/22, NCH8-25/31; NCH8G-20/40, NCH8G-20/22, NCH8G-20/31;
NCH8G-25/40, NCH8G-25/22, NCH8G-25/31; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 17885-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月07日 有效期至：2029年06月06日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639823

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NCH8-20/40,NCH8-20/22,NCH8-20/31;
NCH8-25/40,NCH8-25/22,NCH8-25/31;
NCH8G-20/40,NCH8G-20/22,NCH8G-20/31;
NCH8G-25/40,NCH8G-25/22,NCH8G-25/31;
Ui:500V;
Uimp:4kV;
Ith:25A;
Ue:AC400V;
NCH8-20/40,NCH8-20/22,NCH8-20/31;NCH8G-20/40,NCH8G-20/22,
NCH8G-20/31:
Ue/Ie:AC400V/20A(AC-7a/AC-1),AC400V/9A(AC-7b);
NCH8-25/40,NCH8-25/22,NCH8-25/31;NCH8G-25/40,NCH8G-25/22,
NCH8G-25/31:
Ue/Ie:AC400V/25A(AC-7a/AC-1),AC400V/9A(AC-7b);
使用类别:AC-7a/AC-1,AC-7b;
Us:AC24V,AC220/230V,AC240V,50Hz/60Hz;
极数:4P;
外壳防护等级:IP20

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639823

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号的解释:

$\frac{N}{(1)} \quad \frac{C}{(2)} \quad \frac{H}{(3)} \quad \frac{8}{(4)} \quad \frac{\square}{(5)} - \frac{\square}{(6)} / \frac{\square}{(7)} \quad \frac{\square}{(8)}$

- (9) 企业特征代号
 - (10) 交流接触器
 - (11) 家用
 - (12) 设计序号
 - (13) 代号: 常规产品默认无; “G”表示改进型
 - (14) 额定工作电流 (A): 20:20A(AC-7a/AC-1), 25:25A(AC-7a/AC-1)
 - (15) 常开触头数量
 - (16) 常闭触头数量
- 注: 常开常闭触头组合形式包括: 40,22,31

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司