



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号： V2022CQC107502-1017968

（任务编号）

产品名称： 剩余电流动作断路器

型 号： NXBLE-40，NXBLG-40，NXBFLE-40

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: NXBLE-40, NXBLG-40, NXBFLE-40 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-11-08 完成日期: 2022-11-09	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号															
试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014, GB/T 16917.22-2008 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NXBLE-40, NXBLG-40, NXBFLE-40 额定冲击耐受电压(Uimp):4kV; 额定绝缘电压(Ui):500V; 额定工作电压(Ue): AC220V/230V/240V; 额定电流(In):6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A; 瞬时脱扣类型:C,D 型; 额定剩余动作电流(I Δ n):0.01A,0.03A/AC 型; 额定剩余动作类型: AC 型,电子式; 额定剩余接通分断能力(I Δ m):500A; 运行短路能力(Ics):4500A; 额定短路能力(Icn): 4500A; 极数: 1P+N(带 1 个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离																
主检:  日期: 2022.11.09																
审核:  日期: 2022.11.09																
签发:  日期: 2022.11.09																
备注: <table border="1"> <tr> <td>变更项目</td> <td>变更前</td> <td>变更后</td> </tr> <tr> <td>变更内容</td> <td>见附页</td> <td>见附页</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2015010307829324</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-V2022CQC107502-913734</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td> </tr> </table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页	见附页	原证书编号	CQC2015010307829324		原测试报告编号	00901-V2022CQC107502-913734		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页	见附页														
原证书编号	CQC2015010307829324															
原测试报告编号	00901-V2022CQC107502-913734															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

