

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307888053

发证日期: 2021 年 07 月 01 日

有效期至: 2025 年 08 月 10 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流保护断路器
NM2LC-125,NM2LC-125/M,NM2LC-125/M/S;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307888053

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NM2LC-125、NM2LC-125/M、NM2LC-125/M/S U_e : AC400V; U_i : 1000V; U_{imp} : 8kV;
 I_n : 125A (50A、63A、80A、100A、125A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式;
NM2LC-125 (H 型): I_{cu} : 70kA; I_{cs} : 50kA; NM2LC-125/M、NM2LC-125/M/S (M
型): I_{cu} : 50kA; I_{cs} : 35kA; I_{cw} : 1.5kA/1s; 剩余电流脱扣器型式: 电子式;
 $I_{\Delta n}$: 30 mA (仅非延时型)/
50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA/1000mA(可调)/AC 型; 选
择性类别: A 类; NM2LC-125 (H 型): $I_{\Delta m}$: 17.5kA; NM2LC-125/M、NM2LC-125/M/S
(M 型): $I_{\Delta m}$: 12.5kA; 自动重合闸时间: 20s~60s (仅延时型); 极数: 3P+N(三
个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用)



中国质量认证中心