

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2009010307339867

发证日期: 2021 年 11 月 15 日

有效期至: 2031 年 11 月 15 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**产品名称和系列、规格、型号** 塑料外壳式断路器  
CB-125 ; 详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.2-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2009010307339867

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CB-125;

$U_{imp}=4kV$ ;  $U_i=500V$ ;

$U_e$ : AC 230V (1P), AC400V (2P、3P、4P) ;

DC60V(1P), DC80V/110V(1P), DC80V/125V(2P), DC220V(2P);

$I_n$ : 63A、80A、100A、125A; 过电流脱扣器型式: 热磁式;

AC:  $I_{cs}=7.5kA$ ,  $I_{cu}=10kA$ ;

DC:  $I_{cs}=15kA$ ,  $I_{cu}=20kA$ (1P: 60V, 2P: 80V/125V);



$I_{cs}=7.5kA$ ,  $I_{cu}=10kA$  (1P: 80V/110V, 2P: 220V);

选择性类别: A;

极数: 交流: 1P, 2P, 3P, 4P;

直流接线方式: 一极串, 两极串(见下图) ;

产品适用于隔离; 适用频率 50/60Hz;



中国质量认证中心