

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2007010304228796

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

3.3 型号的解释:

N C 8 - □ M □ □ / □ □ / □ / □

- N 表示可逆性接触器; 非可逆时省略不写
- Z 线圈直流型; B 标准型(省略不写)
- 常闭主触头数量, 数量为 0 时, 省略不写
- 常开主触头数量, 数量为 3 时, 省略不写
- 常闭辅助触头数量, 3 级为 1 时, 4 级为 0 时, 省略不写
- 常开辅助触头数量, 3 级为 1 时, 4 级为 0 时, 省略不写
- M 表示小型, 其他忽略不写
- (AC-3、415V/400V/380V 时)额定工作电流(A)
- 设计序号
- 交流接触器
- 企业特征代号



中国质量认证中心