



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号： V2023CQC012026-1079484
(任务编号)

产品名称： 万能式断路器

型 号： NXA32H

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



CQC 标志认证试验报告		
申请编号: V2023CQC012026-1079484 (任务编号) 样品名称: 万能式断路器 型号规格: NXA32H 商标: CHINT/正泰 样品数量: 1 样品生产序号: / 收样日期: 2023-08-09 完成日期: 2023-08-10 样品来源: 工厂送样	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号 生产企业: 温州正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济开发区滨海二道 1318 号	
试验依据标准: CQC1616-2018《低压成套设备主开关降容系数测量验证技术规范 第 1 部分: 万能式断路器》		
试验结论: 试验项目 01~05 (见检验项目汇总表), 提供测试数据及降容曲线。		
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 壳架电流: 3200A; 额定电流: 3200A 安装方式: 抽屉式安装; 接线方式: 垂直接线方式; 进出线方式: 下进上出 极数: 3P、4P 对应 CQC 证书编号: CQC2015010307822636 降容系数及曲线见附件		
主检: 程阳	日期: 2023.08.10	
审核: 康宁	日期: 2023.08.10	
签发: 倪超	日期: 2023.08.10	
备注:		
变更项目	变更前	变更后
见附页	见附页	见附页
原证书编号	CQC18012200168	
原测试报告编号	00901-V2017CQC012026-321399	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
本试验报告中样品描述及说明的内容引用编号为“00901-V2021CQC107502-829697”的报告, 引用报告的产品标准为 GB/T 14048.2-2020。		

