

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009759

发证日期: 2022年03月15日

有效期至: 2031年12月10日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号
产品名称和系列、规格、型号	交流接触器 CJ40-160、CJ40-200、CJ40-250 ;Uimp :8kV ;Ui :AC1140V ;Ith :250A ; Us :AC36V , 110V ,127V ,200V ,220V ,240V ,380V ,440V ,660V ,50Hz ; AC/DC220V ;CJ40-160 : AC-1 :Ie :250A ;AC-3、AC-4 :Ue/Ie :220V/160A , 380V/160A ,660V/125A ;CJ40-200 : AC-1 :Ie :250A ;AC-3、AC-4 :Ue/Ie : 220V/200A ,380V/200A ,660V/125A ;CJ40-250 : AC-1 :Ie :250A ;AC-3 : Ue/Ie :220V/250A ,380V/250A ,660V/125A ,1140V/80A ; AC-4 : Ue/Ie : 220V/250A ,380V/225A ,660V/125A ;3P ; 配用的辅助触头(本体) : 4NO2NC ;Ui :690V ;Ith :10A ; Ue/Ie :AC-15 :AC380V/0.82A ;DC-13 :DC220V/0.27A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月23日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心