



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307651984

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

NA1P-1000, NA1-1000X, NA1H-1000, NA1P-1000/4, NA1-1000X/4, NA1H-1000/4 参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 03 日 有效期至：2029 年 07 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307651984

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号: NA1P-1000, NA1-1000X, NA1H-1000,
NA1P-1000/4, NA1-1000X/4, NA1H-1000/4;
额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;
额定绝缘电压(Ui): 1000V;
额定工作电压(Ue): AC400V, AC690V;
额定电流(In): 200A, 400A, 630A, 800A, 1000A;
过电流脱扣器类型: 电子式;
额定运行短路分断能力(Ics): Ics=30kA(AC400V), 20kA(AC690V);
额定极限短路分断能力(Icu): Icu=42kA(AC400V), 25kA(AC690V);
额定短时耐受电流(Icw): Icw=30kA/1s(AC400V), 20kA/1s(AC690V);
选择性类别: B;
极数: 3P, 4P;
适用于隔离;
配用的辅助触头: 4NO4NC, 6NO6NC;
Ith: 6A;
AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.25A, AC230V/1.3A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A

3.3 型号的解释:

$\frac{N}{1} \frac{A}{2} \frac{1}{3} \frac{□}{4} - \frac{1000}{5} \frac{□}{6} / \frac{□}{7}$

- ① 企业特征代号
- ② 万能式断路器代号 (企业)
- ③ 设计序号 (企业)
- ④ 行业代号: H: H 系列; P: Power 系列; 空: 其他场合
- ⑤ 断路器壳架等级电流, 1000: 1000A
- ⑥ 外观代号: X: 新外观产品; 空: 老外观
- ⑦ 断路器极数, 3: 三极; 4: 四极, 三极可不加

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司