



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639819

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器
NXC-500, NXC-500/N, NXC-630, NXC-630/N; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月07日 有效期至：2029年06月06日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639819

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NXC-500,NXC-500/N,NXC-630,NXC-630/N

Ui:1000V;

Uimp:12kV;

Ith:630A (NXC-500,NXC-500/N) ;

Ith:700A (NXC-630,NXC-630/N) ;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

NXC-500,NXC-500/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/630A, AC380V/400V/630A, AC660V/690V/630A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/353A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/303A;

NXC-630,NXC-630/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/700A, AC380V/400V/700A, AC660V/690V/700A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/630A, AC380V/400V/630A, AC660V/690V/400A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/630A, AC380V/400V/630A, AC660V/690V/353A;

Us: AC/DC110V~127V,AC/DC220V~240V,AC/DC380V~415V,50/60Hz;

极数: 3P;

配用的辅助触头: (外置)

AX-3C/11B (已获证, 原证书编号: CQC2015010305819787)

1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639819

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：

N X C - □ □
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 企业特征代号
- (2) 设计序号
- (3) 交流接触器
- (4) 基本规格代号，用 380V/400V 时 AC-3 额定工作电流值表示
- (5) N 表示可逆型接触器；非可逆时省略不写

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司