



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: V2021CQC107502-778442
(任务编号)

产品名称: 行程开关

型 号: YBLX-12/2

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



| | |
|--|--|
| <p>样品名称：行程开关 型号：YBLX-12/2 商 标：/ 样品数量：5 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2021-03-01 完成日期：2021-03-13</p> | <p>委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产企业：浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号</p> |
| <p>试验结论：依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格</p> | |
| <p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： YBLX-12/2 Ui: 415V; Uimp: 2.5kV; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.26A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.14A; 外壳防护等级: IP50.</p> | |
| <p>主检：王 炜 签名：  日期：2021-03-29</p> |  |
| <p>审核：丁 娟 签名：  日期：2021-03-29</p> | |
| <p>签发：韩美丽 签名：  日期：2021-03-29</p> | |
| <p>备注 1.变更情况：见附页； 2.原报告编号：03601-A-18B2247-S； 3.出具原试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司； 4.原证书编号：2020980305000387； 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。</p> | |

