

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2011010305518889

发证日期: 2024 年 02 月 20 日

有效期至: 2031 年 03 月 05 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号 自动转换开关电器
NH41-20SZ、NH41-25SZ、NH41-32SZ、NH41-40SZ、NH41-63SZ、NH41-80SZ、
NH41-100SZ、NH41-125SZ ; NH41-160SZ、NH41-200SZ、NH41-225SZ、NH41-250SZ ;
详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.11-2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2011010305518889

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NH41-20SZ、NH41-25SZ、NH41-32SZ、NH41-40SZ、NH41-63SZ、NH41-80SZ、NH41-100SZ、NH41-125SZ;

Uimp: 12kV(主回路); Uimp: 2.5kV(辅助、控制回路); Ui: 1000V; Ue: AC230V (2P)、AC400V (3P、4P); Ith: 125A; Ie: 20A、25A、32A、40A、63A、80A、100A、125A; 使用类别: AC-33A; Icw: 10kA/30ms; Icm(峰值): 17kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 2P、3P、4P

NH41-160SZ、NH41-200SZ、NH41-225SZ、NH41-250SZ;

Uimp: 12kV(主回路); Uimp: 2.5kV(辅助、控制回路); Ui: 1000V; Ue: AC230V (2P)、AC400V (3P、4P); Ith: 250A; Ie: 160A、200A、225A、250A; 使用类别: AC-33A; Icw: 15kA/30ms; Icm(峰值): 30kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 2P、3P、4P

型号解释:

<u>N</u>	<u>H</u>	<u>41</u>	-	<u>□</u>	/	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>SZ</u>
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)

- (1) 企业代号
- (2) 隔离型开关
- (3) 设计序号
- (4) 额定工作电流(A): 20、25、32、40、63、80、100、125、160、200、225、250
- (5) 极数: 2—二极, 3—三极, 4—四极
- (6) 2—二段式, 3—三段式
- (7) 双电源自动转换



中国质量认证中心