



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0116

# CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-826980





产品名称: 电动机控制器

型 号: NJBK5-5

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2021CQC107502-826980 样品名称: 电动机控制器 型 号: NJBK5-5 商 标: / 数 量: 3 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2021-09-08 完成日期: 2021-09-08	委 托 人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号 生 产 者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号 生 产 企 业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器 工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NJBK5-5; Ue: AC220V; Ui: 250V; Uimp: 2.5kV; Ie: 2~10A、4~20A; 脱扣级别: 10; 极数: 1P; 防护等级: IP20;	
主检: 赵 金 签名:  日期: 2022-02-09	
审核: 孟佳炜 签名:  日期: 2022-02-09	
签发: 姚 波 签名:  日期: 2022-02-09	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况和原认证情况详见附页	