



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307669828

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器
NB3LE-63M; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年08月02日 有效期至: 2029年08月01日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307669828

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NB3LE-63M: U_i : 500V; U_{imp} : 4kV; U_e : AC230V; I_n : 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; I_n (S 型): 25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: C 型、D 型; $I_{cs}=I_{cn}$: 10000A; $I_{\Delta n}$: 0.01A、0.03A、0.05A、0.075A、0.1A、0.3A/AC 型; $I_{\Delta n}$ (S 型): 0.05A、0.075A、0.1A、0.3A/AC 型; 电子式; $I_{\Delta m}$: 630A; 极数: 2P(带两个保护极, 适用于隔离)

NB3LE-63MT: U_i : 500V; U_{imp} : 4kV; U_e : AC230V; I_n (S 型): 25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: C 型; $I_{cs}=I_{cn}$: 6000A; $I_{\Delta n}$ (S 型): 0.05A/AC 型; 电子式; $I_{\Delta m}$: 630A; 极数: 2P(带两个保护极, 适用于隔离)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司