




样品名称: 交流接触器 型 号: NC8-09□□/□□/□, NC8-12□□/□□/□, NC8-18□□/□□/□, NC8-09□□/□□/□/□/□/□, NC8-12□□/□□/□□/□/□/□, NC8-18□□/□□/□□/□/□/□ 商 标: CHINT 正泰 样品数量: 5 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2024-07-18 完成日期: 2024-07-30	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号  生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号  生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江路 2 号
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
见附页 1。

主检: 王宇 日期: 2024.08.22	
审核: 王林 日期: 2024.08.22	
签发: 龙晓丽 日期: 2024.08.22	

备注:

变更项目	变更前	变更后
NC8-09/Z ~ 18/Z NC8-09/4/Z ~ 18/4/Z NC8-09/22/Z ~ 18/22/Z 控制线圈的线径和匝数变更	见附页2	见附页2
原证书编号	2024010304639479	
原测试报告编号	00901-V2023CQC107502-1117917	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	



## 检验项目汇总表

[illegible]