



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307669021

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器
NB1L-40、NB1L-40H;详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.21-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月01日 有效期至：2029年07月31日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307669021

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NB1L-40、NB1L-40H

Uc: AC230V(1P+N, 2P), AC400V(3P, 3P+N, 4P);

In: 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A;

瞬时脱扣类型: C 型, D 型(NB1L-40); C 型(NB1L-40H);

$I\Delta n$: 0.03A, 0.1A, 0.3A/AC 型(NB1L-40);

$I\Delta n$: 0.03A/AC 型(NB1L-40H);

$I\Delta n$: 0.03A, 0.3A/A 型(NB1L-40 仅适用于 2P)

$I\Delta m$: 500A;

$I_{cs}=I_{cn}$: 6kA(NB1L-40);

I_{cs} : 7.5kA; I_{cn} : 10kA(NB1L-40H);

1P+N(N 极不可开闭), 2P, 3P, 3P+N(N 极不可开闭), 4P
适用于隔离 (1P+N, 3P+N 除外)

型号解释:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307669021

证书附页：第 2 页 共 2 页



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司