

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2021980307001558

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	塑料外壳式断路器（量测开关）
产品系列、型号、规格：	NM 3N-250、NM 3N-160；具体参数及型号解释见附件
依据的标准：	GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：	温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址：	浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2021-09-07
自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980307001558

产品系列、型号、规格(附件):

具体参数:
NM3N-250, NM3N-160;
Ue: AC380/400/415V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV
In: NM3N-250: 100A, 125A, 160A, 200A, 250A;
NM3N-160: 80A, 100A, 125A, 160A;
Ics: 36kA (C 型), 36kA (S 型);
Icu: 36kA (C 型), 50kA (S 型);
Icw: 3kA/1s (仅电子式);
过电流脱扣器类型: 热磁式、电子式;
选择性类别: A 类;
极数: 3P; 产品适用于短路;
符合附录 N 的电子附件:
电动操作机构 Us: AC220/230/240V, AC380/400/415V, DC110V, DC220/250V;
欠压脱扣器 Us (仅热磁式): AC220/230/240V, AC380/400/415V;
配用的辅助触头 (1NO1NC) (仅热磁式): Ith: 3A;
AC-15: AC380/400/415V /0.26A; DC-13: DC110/220/250V/0.14A;
型号的解释:



注 1: 额定电流等级代号(A): 160, 250;
注 2: 短路分断能力等级代号: C (普通型), S (标准型);
注 3: 极数: 3 表示三极。

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-09-07
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:

