



产品认证证书

证书编号: CQC2014010307678129

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V000517)
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

DZ158LE-125、DZ158LE-125H; Ue: AC230V (1P+N, 2P), AC400V (3P, 3P+N, 4P); Ui: 500V; Uimp: 4kV; In: 63A、80A、100A、125A(DZ158LE-125), 63A、80A、100A(DZ158LE-125H); 过电流脱扣器类型: 热磁式; 使用类别: A 类; 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; DZ158LE-125: Icu=Ics: 6kA; DZ158LE-125H: Icu: 10kA, Ics: 7.5kA; IΔn: 0.03A、0.05A、0.1A、0.3A/AC 型; IΔm: 2.5kA; 1P+N(1个保护极, N极常通)、2P、3P、3P+N(3个保护极, N极不可开闭)、4P; 1P+N、3P+N 不适用于隔离用, 2P、3P、4P 适用于隔离用

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年06月24日 有效期至: 2023年11月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>