



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2024CQC107502-1192461
(任务编号)

产品名称: 热过载继电器

型 号: NXR-38, NXRF-38, NXR-38XM, NXRF-38XM


检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：热过载继电器 型 号：NXR-38,NXRF-38, NXR-38XM,NXRF-38XM 商 标：正泰/CHINT 样品数量：4 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2024-04-17 完成日期：2024-04-28	委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业：浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江路 2 号
---	---

试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
见附页 1。

主检：王宇 日期：2024.04.29	
审核：冯林 日期：2024.04.29	
签发：龙晓丽 日期：2024.04.29	

备注：

变更项目	变更前	变更后
变更内容	见附页2	见附页2
原证书编号	CQC2015010309824984	
原测试报告编号	00901-V2023CQC107502-1134283	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

附页 1:

NXR-38, NXRF-38, NXR-38XM, NXRF-38XM

Uimp: 8kV;

Ui: 690V;

Ue: 660V/690V;

Ie: 23-32A,30-38A;

脱扣级别: 10A;

极数: 3P;

外壳防护等级: IP20(正前侧);

配用辅助触头: (本体)

1NO1NC;

Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.2A

检验项目汇总表

[illegible]