



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号： V2022C0C107502-1022037

（任务编号）

产品名称： 塑料外壳式断路器

型 号： NBP_{-63R}

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



安全型式试验报告

样品名称: 塑料外壳式断路器

型号: NBP-63R

商标: CHINT 正泰

样品数量: 6 台

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2022-11-22

完成日期: 2022-12-15

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产者: 浙江正泰电器股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业: 上海诺雅克电气有限公司

生产企业地址: 上海市松江区思贤路 3857 号

试验依据标准:

GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号规格及相关情况见附页 1

主检:

赵延伟

日期: 2023.01.09

审核:

陈书南

日期: 2023.01.09

签发:

潘瑞清

日期: 2023.01.09

(检测机构名称、盖章)

2023 年 01 月 09 日

备注:

| 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---------|-----------------------------|-------|
| 见附页 2 | 见附页 2 | 见附页 2 |
| 原证书编号 | CQC20012258967 | |
| 原测试报告编号 | 00901-V2021CQC107502-801637 | |
| 原检测单位 | 上海电器设备检测所有限公司 | |

附页 1:

NBP-63R

Uimp: 6kV;

Ui: 690V;

Ue: AC230V(1P), AC400V(2P, 3P, 4P);

In: 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics: 7.5kA;

Icu: 15kA;

选择性类别: A;

极数: 1P, 2P, 3P, 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz

附页 2:

| 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|-------------------|---|---|
| 热双金属材料型号 及规格变更 | 5J1580(1A~6A)、 TB208/110(8A~13A)、 TB155/78(16A)、 TB138/42(20A)、 5J1435 和TB138/42(25A)、 5J1415(32A)、 TB150/11(40A)、 TB200/10(50A)、 TB180/05(63A) | 5J1580 (1A~6A)、 TB208-110、5J39110 (8A~13A)、 TB155-78、5J2880 (16A)、 TB138/42、 5J2640 (20A)、 5J1435、TB138/42、 5J2640 (25A)、 5J1415 (32A)、 TB150/11、 5J2711 (40A)、 TB200/10、 5J3810 (50A)、 TB180/05、 5J3405 (63A) |
| 加热元件材料型号 及规格变更 | 铁铬铝 0Cr21Al214/0Cr21Al255 | 0Cr21Al214、0Cr21Al255、 0Cr20AL3 (1~6) |
| 基准温度变更 | 30℃ | 40℃ |

