



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307651714

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

NXBLE-63YH Uimp: 4kV;Ui: 500V;Ue: AC380V/400V/415V;In: 6A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;瞬时脱扣特性: C型, D型;IΔn: AC型: 0.03A, 0.05A, 0.075A, 0.1A, 0.3A; A型: 0.03A, 0.1A, 0.3A;额定剩余动作类型: A型, AC型;电子式;IΔm: 630A;Ics: 6000A;Icn: 6000A;极数: 3P, 3P+N(带3个保护极, N极不可开闭), 4P;3P, 4P 适用于隔离; 3P+N(带3个保护极, N极不可开闭) 不适用于隔离。

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月03日 有效期至: 2029年07月02日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

