



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639825

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

热过载继电器  
NR4-12.5G、NR4-25G、NR4-45G、NR4-80G；详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月07日 有效期至：2029年06月06日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639825

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NR4-12.5G、NR4-25G、NR4-45G、NR4-80G;

Uimp: 6kV; Ui: 690V(NR4-12.5G/25G/45G),  
1000V(NR4-80G); Ue: AC690V(NR4-12.5G/25G/  
45G), AC1000V(NR4-80G);

NR4-12.5G: Ie: 0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1A, 1-1.6A,  
1.25-2A, 1.6-2.5A, 2.5-4A, 4-6A, 5.5-8A, 7-10A, 9-13A;

NR4-25G: Ie: 0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1A, 1-1.6A,  
1.25-2A, 1.6-2.5A, 2.5-4A, 4-6A, 5.5-8A, 7-10A, 9-13A, 12-18A, 17-25A;

NR4-45G: Ie: 9-13A, 12-18A, 17-25A, 23-32A, 28-36A, 34-45A; NR4-80G:  
Ie: 23-32A, 30-40A, 37-50A, 48-65A, 55-70A, 63-80A;

脱扣级别: 10A; 3P; IP20(正前侧);

配用辅助触头(本体): 1NO, 1NC; Ui: 690V,

Uimp: 6kV, Ith: 5A, AC-15: Ue/Ie: AC220/230V/2.7A、AC380/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.2A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639825

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司