



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307668820

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

NXBLE-125G, NXBLG-125G;

Ue: AC220V/230V/240V(2P, 1P+N), AC380V/400V/415V(4P, 3P+N, 3P); In: 63A, 80A, 100A, 125A(1P+N, 2P); 63A, 80A, 100A(3P, 3P+N, 4P); I Δ n: 0.03A, 0.05A, 0.075A, 0.1A, 0.3A/AC 型; 瞬时脱扣类型: B, C, D 型; 电子式; I Δ m: 2500A, Ics=7500A, Icn=10000A; 极数: 2P, 3P, 4P(适用于隔离), 1P+N, 3P+N(N 极常通, 不适用隔离)

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 01 日 有效期至: 2029 年 07 月 31 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

