



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639466

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

热过载继电器  
NXR-25, NXRF-25, NXR-25XM, NXRF-25XM; 详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月06日 有效期至: 2029年06月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639466

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NXR-25,NXRF-25,NXR-25XM,NXRF-25XM

Uimp: 8kV;

Ui: 690V;

Ue: AC690V;

Ie: 0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1A, 1-1.6A, 1.25-2A,1.6-2.5A, 2.5-4A, 4-6A, 5.5-8A, 7-10A, 9-13A, 12-18A, 17-25A;

脱扣级别: 10A;

极数: 3P;

外壳防护等级: IP20(正前侧);

配用辅助触头: (本体)


1NO1NC;

Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.2A

型号解释:



防护类别: 常规产品默认无; “XM”表示高防护型

壳架等级电流

专供代号: 常规产品默认无; “F”表示盘厂

热过载继电器

设计代号

企业特征代号

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司