



产品认证证书

证书编号: CQC20012245132

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V000517)
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

带自检功能的剩余电流动作保护器

NXBLE-63ZB; Uimp:4kV; Ui:500V; Ue: AC220V/230V/240V (1P+N,2P); In: 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;
瞬时脱扣特性:B型,C型,D型; IΔn: 0.03A; 额定剩余动作类型:AC型; 电子式; IΔm:630A; Ics:6000A; Icn:6000A;
极数: 1P+N (1个保护极, N极常通), 2P; 1P+N 不适用隔离, 其余均适用于隔离; 自检周期: 108min; 自
检内容: 电子关联部件, 失效模式: 电子关联部件故障; 符合 T/CEEIA 329-2018 标准要求

产品标准和技术要求

GB/T16917.1-2014; GB/T16917.22-2008

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年04月28日 有效期至: 2025年04月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>