



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307638831

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**产品名称和系列、型号、规格**

**剩余电流动作断路器**

NBPLE-125, NBPLG-125;  $U_i$ : 500V;  $U_{imp}$ : 4kV;  $U_e$ : AC220V/230V/240V (1P+N, 2P),  
AC380V/400V/415V (3P, 3P+N, 4P);  $I_n$ :  
63A, 80A, 100A, 125A (1P+N, 2P), 63A, 80A, 100A (3P, 3P+N, 4P); 过电流脱扣器类型: 热磁式;  $I_{cs}$ :  
7.5kA;  $I_{cu}$ : 10kA;  $I_{\Delta n}$ : 30/50/75/100/300mA; 额定剩余动作类型: AC 型/非延时型; 剩余电  
流脱扣器类型: 电子式; 剩余接通和分断能力 ( $I_{\Delta m}$ ): 2.5kA; 选择性类别: A 类; NBPLE-125:  
极数: 1P+N (1 个保护极, N 极不可开闭), 2P, 3P, 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭), 4P  
NBPLG-125: 极数: 1P+N (1 个保护极, N 极不可开闭), 2P 适用于隔离 (1P+N, 3P+N 除外)

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 06 月 05 日 有效期至: 2029 年 06 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

