



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-806696

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NM20-100E, NM20-100S,
DZ20C-100, DZ20Y-100,
NM20-160E, NM20-160S,
DZ20C-160, DZ20Y-160

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



安全型式试验报告

<p>产品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型 号: NM20-100E, NM20-100S, DZ20C-100, DZ20Y-100, NM20-160E, NM20-160S, DZ20C-160, DZ20Y-160</p> <p>商 标: CHINT</p> <p>样品数量: 9 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2021-09-24</p> <p>完成日期: 2021-10-12</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 温州正泰电器科技有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区 滨海二道 1318 号</p>		
<p>试验依据标准:</p> <p>GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》</p>			
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>			
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>见附页 1</p>			
主检: 方祥	日期: 2021-10-15		
审核: 陈吉福	日期: 2021-10-15		
签发: 杨明	日期: 2021-10-15		
<p>(检测机构名称、盖章)</p> <p>2021 年 10 月 15 日</p>			
备注	变更项目	变更前	变更后
	见附页 2	见附页 2	见附页 2
	原证书编号	CQC2018010307143626	
	原测试报告编号	00901-A2018CCC0307-3008584	
	原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

附页 1:

NM20-100E,NM20-100S, DZ20C-100,DZ20Y-100, NM20-160E,NM20-160S, DZ20C-160, DZ20Y-160;

Uimp:8kV;

Ui:800V;

Ue:AC380V/AC400V;

In(NM20-100E,NM20-100S,DZ20C-100,DZ20Y-100):20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A, 65A,70A,75A,80A,90A,100A;

In(NM20-160E,NM20-160S,DZ20C-160,DZ20Y-160):20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A, 65A,70A,75A,80A,90A,100A,110A,125A,140A,150A,160A;

过电流脱扣器类型:热磁式、电磁式;

选择性类别:A 类;

脱扣级别:10A,10,20(电动机保护用适用);

E、C 型:Ics:8kA,Icu:12kA;

S、Y 型:Ics:14kA,Icu:18kA;

极数:3P;

适用于隔离;

配用的辅助触头:

型号:AX: 1NO1NC;

Uimp:4kV;Ui:500V;lth:3A;

AC-15:Ue: AC380V/AC400V,Ie:0.26A;

DC-13:Ue: DC220V,Ie:0.14A

符合附录 N 的电子附件:

电动操作机构:型号:MD;Us: AC220V/AC230V,AC380V/AC400V;

欠压脱扣器:型号:UVT;Us: AC220V/AC230V,AC380V/AC400V;

试验项目汇总表

[illegible]