

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304005850

发证日期: 2024年03月06日

有效期至: 2031年07月27日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号 交流电动机起动器
NS2-25、NS2-25X、NS2-32、NS2-32X、NS2-25XM、NS2-25XXM、NS2-32XM、NS2-32XXM; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020;GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月23日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2002010304005850

第1页 / 共1页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

NS2-25、NS2-25X、NS2-32、NS2-32X、NS2-25XM、NS2-25XXM、NS2-32XM、NS2-32XXM；
Ue：AC400/415V、AC690V；Ui：690V；Uimp：8kV；

In：

NS2-25、NS2-25X、NS2-25XM、NS2-25XXM：0.1-0.16A，0.16-0.25A，0.25-0.4A，0.4-0.63A，
0.63-1A，1-1.6A，1.6-2.5A，2.5-4A，4-6.3A，6-10A，9-14A，13-18A，17-23A，20-25A；

NS2-32、NS2-32X、NS2-32XM、NS2-32XXM：24-32A；

AC400/415V：

NS2-25、NS2-25X、NS2-25XM、NS2-25XXM：Ics：100kA(0.1-10A)，7.5kA(9-18A)，6kA(17-25A)；

NS2-32、NS2-32X、NS2-32XM、NS2-32XXM：Ics：5kA(24-32A)；

NS2-25、NS2-25X、NS2-25XM、NS2-25XXM：Icu：100kA(0.1-10A)，15kA(9-18A)，15kA(17-25A)；

NS2-32、NS2-32X、NS2-32XM、NS2-32XXM：Icu：10kA(24-32A)；

AC690V：

NS2-25、NS2-25X、NS2-25XM、NS2-25XXM：Ics：100kA(0.1-1.6A)，2.25kA(1.6-25A)；

NS2-32、NS2-32X、NS2-32XM、NS2-32XXM：Ics：2.25kA(24-32A)；

NS2-25、NS2-25X、NS2-25XM、NS2-25XXM：Icu：100kA(0.1-1.6A)，3kA(1.6-25A)；

NS2-32、NS2-32X、NS2-32XM、NS2-32XXM：Icu：3kA(24-32A)；

过电流脱扣器类型：热磁式；

选择性类别：A；使用类别：AC-3；脱扣级别：10A；适用频率：50Hz、50/60Hz；

极数：3P；产品适用于隔离；

型号解释：

$\frac{N}{(1)}$ $\frac{S}{(2)}$ $\frac{2}{(3)}$ - $\frac{\square}{(4)}$ $\frac{\square}{(5)}$ $\frac{\square}{(6)}$

(1) 企业特征代号

(2) 电动机保护用断路器或交流电动机起动器

(3) 设计代号

(4) 最大电流段等级 (A): 25、32

(5) 缺省为双按钮上下操作方式；X指单手柄旋转操作方式

(6) 缺省为常规产品；XM表示高防护型产品



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE