



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307652965

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

NA5-2500N,NA5P-2500N,NA5H-2500N,NA5J-2500N,NA5G-2500N,NA5NE-2500N,
NA5F-2500N,NA5PD-2500N,NA5T-2500N,NA5-2500N4,NA5P-2500N4,NA5H-2500 N4,
NA5J-2500N4,NA5G-2500N4,NA5NE-2500N4,NA5F-2500N4,NA5PD-2500N4,
NA5T-2500N4,NA5-2500H,NA5P-2500H,NA5H-2500H,NA5J-2500H,NA5G-2500H,
NA5NE-2500H,NA5F-2500H,NA5PD-2500H, NA5T-2500H,NA5-2500H4,NA5P-2500H4,
NA5H-2500H4,NA5J-2500H4,NA5G-2500H4,NA5NE-2500H4,NA5F-2500H4,NA5PD -2500H4,
NA5T-2500H4,NA5-2500S,NA5P-2500S,NA5H-2500S,NA5J-2500S,NA5G-2500S,
NA5NE-2500S,NA5F-2500S,NA5PD-2500S, NA5T-2500S,NA5-2500S4,NA5P-2500S4,
NA5H-2500S4,NA5J-2500S4,NA5G-2500S4,NA5NE-2500S4,NA5F2500S4,NA5PD-2 500S4,
NA5T-2500S4;; 详参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048. 2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 05 日 有效期至：2029 年 07 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307652965

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NA5-2500N,NA5P-2500N,NA5H-2500N,NA5J-2500N,NA5G-2500N,NA5NE-2500N,NA5F-2500N,NA5PD-2500N,NA5T-2500N,NA5-2500N4,NA5P-2500N4,NA5H-2500N4,NA5J-2500N4,NA5G-2500N4,NA5NE-2500N4,NA5F-2500N4,NA5PD-2500N4,NA5T-2500N4,NA5-2500H,NA5P-2500H,NA5H-2500H,NA5J-2500H,NA5G-2500H,NA5NE-2500H,NA5F-2500H,NA5PD-2500H,NA5T-2500H,NA5-2500H4,NA5P-2500H4,NA5H-2500H4,NA5J-2500H4,NA5G-2500H4,NA5NE-2500H4,NA5F-2500H4,NA5PD-2500H4,NA5T-2500H4,NA5-2500S,NA5P-2500S,NA5H-2500S,NA5J-2500S,NA5G-2500S,NA5NE-2500S,NA5F-2500S,NA5PD-2500S,NA5T-2500S,NA5-2500S4,NA5P-2500S4,NA5H-2500S4,NA5J-2500S4,NA5G-2500S4,NA5NE-2500S4,NA5F-2500S4,NA5PD-2500S4,NA5T-2500S4

Uimp:12kV;

Ui:1000V;

Ue:见下表;

In: 400A,630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A;

过电流脱扣器类型:电子式;

Ics:见下表;

Icu:见下表;

Icw:见下表;

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

辅助触头(已获 CQC 证书, 编号为 CQC2012010305564893):

4NO4NC,6NO6NC;

Ui: 690V;Ith: 6A;

Ue/Ie: AC-15: AC415V/0.9A, AC240V/1.5A;DC-13: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器: Us:AC220V~AC240V,AC380V~AC415V 50/60Hz;

分励脱扣器: Us:AC220V~AC240V,AC380V~AC415V 50/60Hz,DC110V,DC220V;

闭合电磁铁: Us:AC220V~AC240V,AC380V~AC415V 50/60Hz,DC110V,DC220V;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307652965

证书附页：第 2 页 共 3 页

产品型号	额定工作电压 (Ue)	Ics (kA)	Icu (kA)	Icw/Is (kA)
NA5-2500N、NA5P-2500N、NA5H-2500N、NA5J-2500N、 NA5G-2500N、NA5NE-2500N、NA5F-2500N、NA5PD-2500N、 NA5T-2500N、NA5-2500N4、NA5P-2500N4、NA5H-2500N4、 NA5J-2500N4、NA5G-2500N4、NA5NE-2500N4、NA5F- 2500N4、NA5PD-2500N4、NA5T-2500N4	AC380V/400V/41 5V	80	80	66
	AC440V/525V/69 0V	65	65	55
NA5-2500H、NA5P-2500H、NA5H-2500H、NA5J-2500H、 NA5G-2500H、NA5NE-2500H、NA5F-2500H、NA5PD-2500H、 NA5T-2500H、NA5-2500H4、NA5P-2500H4、NA5H-2500H4、 NA5J-2500H4、NA5G-2500H4、NA5NE-2500H4、NA5F- 2500H4、NA5PD-2500H4、NA5T-2500H4	AC380V/400V/41 5V	85	85	85
	AC440V/525V/69 0V	70	70	70
NA5-2500S、NA5P-2500S、NA5H-2500S、NA5J-2500S、 NA5G-2500S、NA5NE-2500S、NA5F-2500S、NA5PD-2500S、 NA5T-2500S、NA5-2500S4、NA5P-2500S4、NA5H-2500S4、 NA5J-2500S4、NA5G-2500S4、NA5NE-2500S4、NA5F- 2500S4、NA5PD-2500S4、NA5T-2500S4	AC380V/400V/41 5V	50	50	50

型号的解释：

N A 5 □ - □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 企业特征代号
- (2) 类别代号：万能式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 专供代号：空：常规产品，P：Power系列，H：H系列，J：J系列，G：G系列，NE：NE系列，F：F系列，PD：PD系列，T：T系列
- (5) 壳架等级代号：2500:2500壳架
- (6) 分断能力特征代号：N：标准型，H：较高分断型 S：专项市场
- (7) 极数，3极可不加

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307652965

证书附页：第 3 页 共 3 页

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司