



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307629171

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

直流断路器

NB1-63DC, NB1-63DC E ;Ui:1000V;Uimp:4kV ;Ue:DC125/250V(1P 外形), DC250/500V(2P 外形), DC500/1000V(4P 外形); In:1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 过电流脱扣器类型:热磁式;DC250V(1P 外形)/500V(2P 外形)/1000V(4P 外形):Ics=Icu:6kA;DC125V(1P 外形)/250V(2P 外形)/500V(4P 外形):Ics:7.5kA, Icu:10 kA;选择性类别:A类;接线方式:一极串(1P 外形), 二极串(2P 外形), 四极串(4P 外形). 适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月12日 有效期至: 2029年05月12日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024年05月13日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

