

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010308007477

发证日期: 2021 年 06 月 10 日

有效期至: 2025 年 09 月 29 日

| | |
|-------------------|---|
| 委托人名称 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 |
| 制造商名称 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 |
| 生产企业名称 | 浙江正泰机床电气制造有限公司 |
| 及生产地址 | 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号 |
| 产品名称和系列、 规格、型号 | 低压熔断器(圆筒形帽熔断器) RT28-32(RO15) (熔断体);Un : AC380V,AC400V,AC500V;In : 2A , 4A , 6A , 10A , 16A , 20A , 25A , 32A;额定分断能力: 100kA; 分断范围和使用类别 : gG;RT28N-32,RT28N-32X,NRT30-32,NRT30-32X,NRT28-32,NRT28-32X, RT14-20 (熔断器支持件);Un :AC500V(RT28N ,NRT28 ,NRT30) ,AC380V(RT14);In :32A(RT28N , NRT28 ,NRT30) ,20A (RT14);极数 :1P ,2P ,3P(RT28N ,NRT28 ,NRT30) ,1P(RT14) ; 外壳防护等级 : IP20(RT28N , NRT28 , RT14),IP00(NRT30) |
| 产品标准和技术要求 | GB/T 13539.2-2015 |
| 认证模式 | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督 |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

陆楠



中国质量认证中心