



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639840

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

交流接触器

NC2-330、NC2-330/4、NC2-330Ns、NC2-330Ns/4、NC2-330Z、NC2-330ZNs；详见附件

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月07日 有效期至：2029年06月06日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639840

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NC2-330,NC2-330/4,NC2-330Ns,NC2-330Ns/4,NC2-330Z,NC2-330ZNs; 型号解释  
详见附件;

Ui:1000V;

Uimp:8kV;

Ith: 380A;

Ue: AC380V/400V,AC660V/690V;

AC-1: Ue/Ie: AC380V/400V/380A,AC660V/690V/380A;

AC-3: Ue/Ie: AC380V/400V/330A,AC660V/690V/235A;

AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/330A,AC660V/690V/235A;

Us: AC: 110V,127V,220V,380V,50Hz;

DC: 110V,220V;

极数: 3P、4P;

配用的辅助触头模块:

F4:

1NO1NC,2NO,2NC,4NO,4NC,2NO2NC,1NO3NC,3NO1NC;

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639840

证书附页：第 2 页 共 2 页

## 型号的解释：



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司