



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号： V2020CQC012030-728990

（任务编号）

产品名称： 低压熔断器（刀型触头熔断器）

型 号： RT36-00 (NT00), RT36N-00

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称: 低压熔断器 (刀型触头熔断器)</p> <p>型号: RT36-00(NT00), RT36N-00</p> <p>商 标: 正泰 / CHINT</p> <p>样品数量: 6 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2020-10-15</p> <p>完成日期: 2020-11-02</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>
---	--

试验结论: 依据 GB/T 13539.2-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

熔断体:

RT36-00(NT00)

Un: AC500V, AC660/690V, DC250V;

In: 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 35A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A;

额定分断能力: 120kA/AC500V, 50kA/AC660/690V, 100kA/DC250V;

分断范围和使用类别: gG;

熔断器支持件:

RT36-00(NT00), RT36N-00



Un:

1P: AC500V, AC660/690V, AC800V(RT36-00), DC250V;

3P: AC690V;

In: 160A;

极数: 1P, 3P;

主检:  日期: 2020.11.04	(检测机构名称、盖章) 2020 年 11 月 04 日
审核:  日期: 2020.11.04	
签发:  日期: 2020.11.04	

备注:

变更项目	变更前	变更后
变更内容	见附页	见附页
原证书编号	CQC2002010308007486	
原测试报告编号	00901-A2017CCC0308-2537280	
原检测单位	上海电器设备检测所	

