



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0305-2926638

(任务编号)

产品名称: 负荷开关

型 号: NF1-32, NF1-40

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 负荷开关  型 号: NF1-32,NF1-40  商 标: /  样品数量: 2 台  样品来源: 工厂送样  收样日期: 2018-08-02  完成日期: 2018-08-09	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司  委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产者: 浙江正泰电器股份有限公司  生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司  生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号						
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NF1-32,NF1-40 Ui:800V;Uimp:6kV; Ith:32A,40A; Ue: AC220V/240V,AC380V/415V,AC660V/690V; AC-22A: Ie: 32A,40A; AC-23A:Ie: 32A,40A (AC220V/240V,AC380V/415V), 16A,25A(AC660V/690V), Icw:800A/1s; Icm(峰值): 1128A; 极数: 3P,3P+N; 适用频率: 50/60Hz; 防护等级: IP20(不带防护外壳), IP65(带防护外壳).							
主检: 王 炜 签字:  日期: 2018-08-16							
审核: 尤雪元 签字:  日期: 2018-08-16							
签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-08-16							
备注: 1.变更情况: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 25%;">序号和名称</th> <th style="width: 40%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> <tr> <td>变更情况: 1.标准换版</td> <td>GB/T 14048.3-2008</td> <td>GB/T 14048.3-2017</td> </tr> </table>		序号和名称	变更前	变更后	变更情况: 1.标准换版	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017
序号和名称	变更前	变更后					
变更情况: 1.标准换版	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017					
2.原 CCC 认可报告编号: 03601-A-16B1393-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2012010302543479; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							

## 试验项目汇总表

[illegible]