

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010302062483

发证日期: 2021 年 08 月 24 日

有效期至: 2031 年 05 月 20 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 隔离开关
NXHM-63、NXHMH-63、NXHMP-63、NXHMF-63、NXHM-125、NXHMH-125、NXHMP-125、NXHMF-125;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010302062483

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXHM-63、NXHMH-63、NXHMP-63、NXHMF-63、NXHM-125、NXHMH-125、NXHMP-125、NXHMF-125; 型号解释详见附件;

额定冲击耐受电压(Uimp):8kV;

额定绝缘电压(Ui):800V;

约定发热电流(Ith): 63A (NXHM-63、NXHMH-63、NXHMP-63、NXHMF-63);
125A (NXHM-125、NXHMH-125、NXHMP-125、NXHMF-125);

额定工作电压(Ue):AC380V/AC400V/AC415V;

额定工作电流(Ie):NXHM-63、NXHMH-63、NXHMP-63、NXHMF-63:

10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,35A,40A,45A,50A,55A,60A,63A,

NXHM-125、NXHMH-125、NXHMP-125、NXHMF-125:

10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,35A,40A,45A,50A,55A,60A,63A,

65A,70A,75A,80A,85A,90A,95A,100A,105A,110A,115A,120A,125A;

额定短时耐受电流(Icw): NXHM-63:800A/1s, NXHM-125:1500A/1s;

额定短时接通能力(Icm)(峰值): NXHM-63:1128A, NXHM-125:2115A;

使用类别: AC-21A,AC-21B,AC-22A,AC-22B,AC-23A,AC-23B;

适用频率:50Hz/60Hz;

极数:3P,4P;

防护等级:IP30 (安装面);

配用的辅助触头: AX-M1,1N01NC/2N02NC;

CQC 证书编号: CQC2016010304835035;

Ith:3A;

AC-15:Ue:AC380V/AC400V/AC415V,Ie:0.26A;

DC-13:Ue:DC110V、DC220V/DC250V,Ie:0.14A.



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2018010302062483

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

分励脱扣器、欠压脱扣器	50
二组辅助触头	60
辅助触头、欠压脱扣器	70
分励脱扣器、报警触头	18
辅助触头、报警触头	28
欠压脱扣器、报警触头	38
分励脱扣器、辅助触头、报警触头	48
二组辅助触头、报警触头	68
辅助触头、欠压脱扣器、报警触头	78



中国质量认证中心