



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307669660

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**产品名称和系列、型号、规格**

剩余电流动作断路器

NBHLU-63;Ue= AC230V;In= 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;瞬时脱扣类型: B, C  
型;I $\Delta$  n: 0.01A, 0.03A/AC 型/电子式; I $\Delta$  m=2000A;Ics=6000A;Icn= 6000A;极数: 1P+N(带一个保  
护极,N 极可开闭,适用于隔离); 配 SPD 模块:II 类试验; I $\Delta$  max:20kA;  
In:10kA;Uc:255V;Up:1.8kV;保护模式: L-N/N-PE

**产品标准和技术要求**

GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 02 日 有效期至: 2029 年 08 月 01 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

