



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2020CQC012030-728986
(任务编号)

产品名称: 低压熔断器 (刀型触头熔断器)

型 号: RT36-4,RT36N-4

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 低压熔断器 (刀型触头熔断器) 型号: RT36-4, RT36N-4 商标: 正泰 / CHINT 样品数量: 6 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2020-10-20 完成日期: 2020-12-02	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
---	---

试验结论: 依据 GB/T 13539.2-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

熔断体:

RT36-4

Un: AC500V, DC440V;

In: 800A, 1000A, 1250A;

额定分断能力: 120kA/AC500V, 100kA/DC440V;

分断范围和使用类别: gG;

熔断器支持件:

RT36-4, RT36N-4

Un: AC500V, AC1000V (RT36-4), DC440V;

In: 1250A;

极数: 1P;

主检: 刘丽丽 日期: 2020.12.03

审核: 庄晓丽 日期: 2020.12.03

签发: 魏秋媛 日期: 2020.12.03



备注:

变更项目	变更前	变更后
变更内容	见附页	见附页
原证书编号	CQC2002010308007483	
原测试报告编号	00901-A2017CCC0308-2537283	
原检测单位	上海电器设备检测所	

检验项目汇总表

[illegible]