



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他


申请编号: V2023CQC107502-1111140
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: NXBLE-40, NXBLG-40, NXBFLE-40

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：剩余电流动作断路器 型 号：NXBLE-40, NXBLG-40, NXBFLE-40 商 标：正泰/CHINT 样品数量：9 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2023-08-28 完成日期：2023-09-19		委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业：浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号	
试验结论：依据 GB/T 16917.1-2014, GB/T 16917.22-2008 检验合格			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 见附页			
主检：张晟晖		日期：2023.09.22	
审核：[Signature]		日期：2023.09.22	
签发：[Signature]		日期：2023.09.22	
备注：		<div>(检测机构名称、盖章) 2023 年 09 月 22 日</div> 	

附页:

NXBLE-40, NXBLG-40, NXBFLE-40

Uimp: 4kV;

Ui: 500V;

Ue: AC220V/230V/240V;

In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A;

瞬时脱扣类型: C 型, D 型;

$I_{\Delta n}$: 10mA, 30mA;

额定剩余动作类型: AC 型/电子式;

$I_{\Delta m}$: 500A;

I_{cs} : 4500A;

I_{cn} : 4500A;

极数: 1P+N (带一个保护极, N 极可开闭);

适用于隔离

