



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:





申请编号: V2023CQC107502-1071813  
(任务编号)

产品名称: 按钮

型 号: NP4

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 按钮 型号: NP4 商标: / 样品数量: 10 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-05-08 完成日期: 2023-05-12	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路1号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路1号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 智能电器工业园区长江路2号
试验结论: 依据 GB/T14048.5-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  NP4 Ui:660V, Uimp:2.5kV; AC-15:Ue/Ie:380V/2.5A, 220V/4A; DC-13:Ue/Ie:220V/0.3A, 110V/0.6A; Ith:10A; 安装孔径: $\Phi 22\text{mm}$ ; 防护等级:IP40(操作面).	
主检: 方 刚 签字:  日期: 2023-05-24	 (检测机构名称、盖章) 2023年05月24日
审核: 任 翔 签字:  日期: 2023-05-24	
签发: 韩美丽 签字:  日期: 2023-05-24	
备注:  1.变更情况: 见附页 2.原 CCC 认可报告编号: 03601-A-18B1997-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: CQC2002010305009907; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

## 检验项目汇总表

[illegible]