



报告编号：00901-V2022CQC107502-996813



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他

申请编号： V2022CQC107502-996813

(任务编号)

产品名称： 电磁起动器

型 号： QC36-20TA

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 电磁起动器 型 号: QC36-20TA 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-10-17 完成日期: 2022-11-11	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
见附页

主检:	刘丽丽	日期:	2022.11.28
审核:	何吉福	日期:	2022.11.28
签发:	翁海春	日期:	2022.11.28



备注:

变更项目	变更前	变更后
产品脱扣级别变更	10A	20
原证书编号	CQC2005010304158059	
原测试报告编号	17001-NPC0304-21073008-S	
原检测单位	浙江省高低压电器产品质量检验中心 国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)	

附页:

QC36-20TA

Uimp: 6kV;

Ui: 380V;

Ue: AC220V/AC380V;

Pe: 5.8Kw, 7.5kW, 11kW, 15kW, 20kW;

脱扣级别: 20;

极数: 3P;

外壳防护等级: IP40;

配用辅助触头:

交流接触器: 2NO2NC;

Ith: 5A;

AC-15: Ue/le: 380V/0.47A;

热过载继电器: 1NO1NC;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/le: 380V/0.47A;

按钮: 1NO, 1NC;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/le: 380V/2.5A

检验项目汇总表