



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2022CQC107502-972462
(任务编号)

产品名称: 直流接触器

型 号: NCZ2-100、NCZ2-100P

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 直流接触器 型号: NCZ2-100/D/48L39、 NCZ2-100P/D10/48L39 商标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022-07-11 完成日期: 2022-08-16	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NCZ2-100、NCZ2-100P; Uimp: 2.5kV; Ui: 1000V; Ith: 100A; Ue: DC450V, Ie: 100A; 使用类别: DC-1; Us: DC12V, DC24V, DC48V; 极数: 1P	
主检: 张崇军	日期: 2022-08-16
审核: 张崇军	日期: 2022-08-17
签发: 张崇军	日期: 2022-08-17
<div style="text-align: center;">  <p>福建省产品质量检验研究院 2022 年 8 月 17 日</p> </div> <p>备注:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本报告为自我声明转 CQC 自愿认证报告; 2. 自我声明报告编号: 02501-20DQ0037-1、02501-22DQ0058-1; 3. 出具自我声明试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4. 自我声明编号: 2022000304000312; <p>注: 本试验报告引用编号为“02501-20DQ0037-1、02501-22DQ0058-1”的报告, 参数信息均一致, 本报告与自我声明报告同时使用方为有效。</p>	

试验项目汇总表

[illegible]