



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307675704

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

上海诺雅克电气有限公司  
上海市松江区思贤路3857号

**产品名称和系列、型号、规格**

万能式断路器  
NA8-4000HU；见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月14日 有效期至：2029年08月13日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307675704

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NA8-4000HU

额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;

额定绝缘电压(Ui): 1500V;

额定工作电压(Ue): AC800V, AC1000V/1140V;

额定电流(In): 1600A, 2000A, 2500A, 2900A, 3200A, 3600A, 4000A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics=75kA(AC800V), 65kA(AC1000V/1140V);

Icu=75kA(AC800V), 65kA(AC1000V/1140V);

Icw=75kA/1s(AC800V), 65kA/1s(AC1000V/1140V);

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头和报警触头 AX21(已获证书, 编号为 2020980305000550):

1NO1NC~12NO12NC 可选;

Ith: 5A;

AC-15(Ie/Ue): 5A/AC110V, 4A/AC240V, 2A/AC415V;

DC-13(Ie/Ue): 0.25A/DC110V, 0.25A/DC220V;

符合附录 N 的电子附件:

闭合线圈: Us: AC/DC24~30V 50/60Hz, AC48V/DC48~60V 50/60Hz,

AC/DC100~130V 50/60Hz, AC/DC200~250V 50/60Hz, AC380~440V 50/60Hz;

欠压脱扣器: Us: AC/DC24~30V 50/60Hz, AC48V/DC48~60V 50/60Hz,

AC/DC100~130V 50/60Hz, AC/DC200~250V 50/60Hz, AC380~440V 50/60Hz;

分励脱扣器: Us: AC/DC24~30V 50/60Hz, AC48V/DC48~60V 50/60Hz,

AC/DC100~130V 50/60Hz, AC/DC200~250V 50/60Hz, AC380~440V 50/60Hz;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司